

Показатели надежности и энергетической эффективности за 2024 год по АО "Теплоэнерго"

Наименование предприятия	Наименование объекта (*)	Источники (теплоэлектростанции, котельные и т.д.)							
		Количество прекращений подачи тепловой энергии, причиной которых явились технологические нарушения на источниках тепловой энергии, за 2024 год, шт.		Общая мощность источников тепловой энергии на 2024 год, Гкал/час**		Суммарная мощность строящихся, реконструируемых и модернизируемых источников тепловой энергии, вводимых в эксплуатацию в 2024 году, Гкал/час		(*) Нормативный удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии на 2024 год, т.у.т./Г кал	
		План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт
АО "Теплоэнерго"	АО "Теплоэнерго" по узлу теплоснабжения ж.р. Лесная поляна котельная № 4	не устанавливалось	0	не устанавливалась	0,326	не устанавливалась	0	0,160	0,142
	АО "Теплоэнерго" по узлу теплоснабжения ж.р. Лесная поляна котельные №№ 6,7,8	не устанавливалось	0	не устанавливалась	2,546	не устанавливалась	0	0,158	0,156
	АО "Теплоэнерго" по узлу теплоснабжения ж.р. Лесная поляна котельные №№ 9,11,14	не устанавливалось	0	не устанавливалась	5,942	не устанавливалась	0	0,156	0,160
	АО "Теплоэнерго" по узлу теплоснабжения ж.р. Лесная поляна котельная № 13	не устанавливалось	0	не устанавливалась	1,290	не устанавливалась	0	0,156	0,169
	АО "Теплоэнерго" по узлу теплоснабжения ж.р. Лесная поляна котельная № 16	не устанавливалось	0	не устанавливалась	2,064	не устанавливалась	0	0,157	0,157
	АО "Теплоэнерго" по потребительскому рынку г. Кемерово	не устанавливалось	0	не устанавливалась	47,384	не устанавливалась	0	не устанавливался	0,161
	АО "Теплоэнерго" по потребительскому рынку Кемеровского муниципального округа	не устанавливалось	0	не устанавливалась	0,516	не устанавливалась	0	157,1	

(*) - в случае, если показатели надежности и энергоэффективности утверждены пообъектно

(**) - по состоянию на 01.01.2025

Показатели надежности и энергетической эффективности АО "Теплоэнерго" за 2024 год

Наименование предприятия	Наименование объекта	Наличие утвержденной инвестиционной программы (да/нет)	Наличие комплексного соглашения (да/нет)	Тепловые сети																
				Количество прекращений подачи тепловой энергии, причиной которых явились технологические нарушения на тепловых сетях, за 2024 год, шт.		Общая протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении в 2024 году, км		Суммарная протяженность строящихся, реконструируемых и модернизируемых тепловых сетей в двухтрубном исчислении, вводимых в эксплуатацию в 2024 году, км		Величина технологических потерь при передаче теплоносителя по тепловым сетям на 2024 год, м³		Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям на 2024 год, Гкал		Материальная характеристика тепловой сети на 2024 год, м²		Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети на 2024 год, м³/м²		Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети на 2024 год, Гкал/м²		
				План	Факт	План	Факт	План	факт	План	Факт	План	Факт	План	факт	План	Факт	План	факт	
АО "Теплоэнерго"	АО "Теплоэнерго" по узлу теплоснабжения ж.р. "Лесная поляна" котельных № 6, 7, 8	нет	да	не устанавливались в качестве показателей надёжности и энергетической эффективности	0,0	не устанавливалась в качестве показателей надёжности и энергетической эффективности	0,79	не устанавливалась в качестве показателей надёжности и энергетической эффективности	0,00	207,76	193,45	234,81	240,76	не устанавливалась в качестве показателей надёжности и энергетической эффективности	136,8	не устанавливались в качестве показателей надёжности и энергетической эффективности	1,48	1,41	1,67	1,76
	АО "Теплоэнерго" по узлу теплоснабжения ж.р. "Лесная поляна" котельных № 13, 16	нет	да		0,0		0,53		0,00	150,33	64,63	130,69	52,59		104,3		0,62	0,50		
	АО "Теплоэнерго" по узлу теплоснабжения ж.р. "Лесная поляна" котельных № 9, 11, 14	нет	нет		0,0		1,07		0,00	335,68	259,49	215,4	1,56		1,20					
	АО "Теплоэнерго" по узлу теплоснабжения ж.р. "Лесная поляна" котельной № 4	нет	нет		0,0		0,04		0,00	9,93	10,09	8,9	1,12		1,14					
	АО "Теплоэнерго" по потребительскому рынку г. Кемерово и Кемеровскому муниципальному округу	нет	нет		0,0		25,13		0,04	13 350,56	11 872,49	6 197,3	2,15		1,92					